

ขอบเขตงาน (TOR)
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก เพื่อติดตั้งในหน่วยงานภายในโรงพยาบาล รongรับการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการปลอดเชื้อ อนึ่งเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้เผชิญกับภัยพิบัติฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้มารับบริการ และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเครื่องปรับอากาศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และสามารถประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
- ๒.๒ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานขึ้น
- ๒.๓ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงสุด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่ได้มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ

๔.๒ การบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบเป็นรายปี และแบบแยกเป็นรายงวด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบการปรับแผนการดำเนินงาน

๔.๒.๒ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พนักงานต้องเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันไม่ให้น้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปื้อนบริเวณที่ปฏิบัติงานและต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย

๔.๒.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละครั้ง

๔.๒.๔ ก่อนทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งพนักงานผู้รับจ้างจะต้องเปิดการทดสอบเครื่องปรับอากาศก่อนทุกครั้งก่อนดำเนินการ หากพบว่าเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติให้พนักงานผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างทราบ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดอาการชำรุดเสนอผู้ว่าจ้างเป็นเอกสารพร้อมรูปถ่าย

๔.๒.๕ หากพนักงานผู้รับจ้างงัดใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้หรือความชำนาญ ทำให้เครื่องปรับอากาศ ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือทำให้เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายและจัดซ่อม ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๔.๒.๖ หลังจากทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเสร็จทุกเครื่องแล้วในแต่ละครั้งแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๒.๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน โดยให้ส่งต้นฉบับเอกสารกับผู้ควบคุมงาน ภายใน ๒ วันทำการ หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

๔.๒.๖.๒ โดยให้ส่งต้นฉบับตารางสรุปผลการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง โดยต้องมีลายเซ็นของผู้ควบคุมงานและหน่วยงานของผู้ว่าจ้างพร้อมจัดทำรูปเล่มให้เรียบร้อยจำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเป็นการล้างใหญ่เป็นงวด ๆ ดังนี้

๔.๒.๗.๑ ชุดที่ ๑ การล้างใหญ่ จำนวน ๑,๓๐๒ เครื่อง ในช่วงระยะเวลา เดือน พ.ค.- ก.ย.

๔.๒.๗.๒ ชุดที่ ๒ การล้างใหญ่ จำนวน ๑,๐๘๙ เครื่อง ในช่วงระยะเวลา เดือน ต.ค.-ม.ค.

๔.๒.๗.๓ ชุดที่ ๓ การล้างใหญ่ จำนวน ๔๑๐ เครื่อง ในช่วงระยะเวลา เดือน ก.พ.- เม.ย.

๔.๒.๘ การล้างใหญ่

- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER) ของ FAN COIL ด้วยน้ำ
- ล้างทำความสะอาด COOLING COIL และตัวเครื่องโดยการถอดแยกมอเตอร์คอยล์เย็นฉีดด้วยปั๊มแรงดันสูงผสมน้ำยาเคมีสำหรับล้างคอยล์เย็น เพื่อให้ส่งลมเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบดันน้ำยาทางด้าน HIGH SIDE และ LOW SIDE ของระบบน้ำยาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ตรวจสอบและจัดตั้งสายพานของเครื่องส่งลมเย็นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ทำความสะอาดหัวจ่ายลมเย็นและช่องดูดลมกลับของเครื่องปรับอากาศ

- ตรวจระบบท่อน้ำยาและฉนวนกันความร้อนให้อยู่สภาพเรียบร้อยใช้งานได้
- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า ตำแหน่งขั้วยึดสายไฟฟ้า ข้อต่อสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (VOLTAGE) และกระแสไฟฟ้า (AMPERE) ให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศระบุไว้
- ตรวจสอบความดันน้ำมัน (OIL PRESSURE) ที่หล่อเลี้ยงตัวคอมเพรสเซอร์ให้อยู่ในสภาพปกติ
- ตรวจสอบตัวถังและภาตรองน้ำ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งและชุดปั๊มดูดน้ำทิ้งให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ล้างทำความสะอาด CONDENSING COIL และตัวเครื่อง ด้วยน้ำฉีดด้วยปั๊มแรงดันสูงผสมน้ำยาเคมีสำหรับล้างคอยล์ร้อน เพื่อให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบเช็คแท่นยึดและแท่นมอเตอร์ต่างๆให้มั่นคงแข็งแรง
- ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติเช่น

- HIGH – LOW PRESSURE SWITCH
- MAGNETIC COIL AND CONTACTOR
- OVER LOAD PROTECTION
- TIMER DELAY RELAY
- CONTROL TRANSFORMER
- THERMOSTAT

- อุปกรณ์อื่นซึ่งเป็นตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่

๔.๒.๙ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งและรื้อถอนแผ่นฟิลเตอร์ PM ๒.๕ โดยโรงพยาบาลฯ เป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ ผู้รับจ้างก่อนจะเข้าปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่จะมาปฏิบัติงานและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะมาปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง

๔.๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างเข้ามาปฏิบัติงานในเวลาราชการเท่านั้น ก่อนจะเข้าปฏิบัติงานจะต้องเข้ารายงานตัวที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์ด้วยทุกครั้ง

๔.๓.๓ ในกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นจะต้องสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเมื่อผู้รับจ้างรับทราบจะต้องมาถึงโรงพยาบาลภายในเวลา ๑ วัน และในกรณีผู้รับจ้างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์ ทราบด้วยทุกครั้ง

๔.๓.๔ ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาอุปกรณ์หลักต่างๆ สำหรับเปลี่ยนทดแทนชั่วคราวในกรณีที่เครื่องชำรุดใช้งานไม่ได้ (ยกเว้นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์) ให้ใช้งานได้โดยเร็วและใช้งานจนกว่าอุปกรณ์ที่เสียใช้งานไม่ได้จะซ่อมหรือจัดหาใหม่ได้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถถอดอุปกรณ์สำรองคืนได้ โดยผู้รับจ้าง จะคิดราคา

อุปกรณ์สำรองชั่วคราวไม่ได้ ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลซื้อจ้างจากบริษัทเพื่อดำเนินการซ่อมในครั้งนั้น ราคาอะไหล่อุปกรณ์สำรองต้องไม่เกินราคากลางของพาณิชย์จังหวัด

๔.๓.๕ ผู้รับจ้างต้องวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศก่อนการล้างและหลังจากการล้างโดยจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อสามารถนำเสนอต่อกระทรวงพลังงานได้

๔.๓.๖ การเข้าปฏิบัติงานต้องแจ้งกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ รับทราบก่อนทุกครั้งที่จะเข้ามาปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ต้องรายงานการตรวจเช็คให้กับหน่วยงานและช่างรับทราบและลงลายมือชื่อกำกับในใบตรวจเช็คทุกครั้ง

๔.๓.๗ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละงวด (ก่อนการส่งมอบงาน) ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารการประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน พร้อมส่งให้กับผู้ว่าจ้าง เกณฑ์การประเมินต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการจัดทำเอกสารการประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

๔.๓.๘ การแต่งกายของพนักงานผู้รับจ้าง

๔.๓.๘.๑ ต้องแต่งกายสุภาพ โดยใส่ชุดที่เป็นรูปแบบของผู้รับจ้างที่ชัดเจน ชุดแต่งกายต้องสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้น

๔.๓.๘.๒ พนักงานของผู้รับจ้างต้องติดบัตรพนักงานของผู้รับจ้างขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

๔.๓.๙ กรณีมีการรื้อถอนหรือการยกเลิกการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีผลทำให้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาตามสัญญา มีจำนวนลดลง ทางโรงพยาบาลจะปรับลดวงเงินตามจำนวนที่ได้มีการบำรุงรักษาจริง หรือโรงพยาบาลจะจัดหาเครื่องปรับอากาศบริเวณอื่นภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทดแทนในจำนวนที่ลดลง หรือตามที่โรงพยาบาลร้องขอ

๕. พื้นที่ดำเนินการ/แผนการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบ)

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๖. การส่งมอบงาน

กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๓๐๒ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี (๑๒ เดือน) และทำการล้างใหญ่จำนวน ๓ ครั้ง โดยจะแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๕๐% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชุดที่ ๑ จำนวน ๑,๓๐๒ เครื่อง มีกำหนดส่งมอบภายในเดือน กันยายน

งวดที่ ๒ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชุดที่ ๒ จำนวน ๑,๐๘๙ เครื่อง มีกำหนดส่งมอบภายในเดือน มกราคม

งวดที่ ๓ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชุดที่ ๓ จำนวน ๔๑๐ เครื่องแล้วเสร็จ มีกำหนดส่งมอบภายใน เดือน เมษายน

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

โรงพยาบาลจะใช้เกณฑ์พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวโดยเสนอราคารวม

๘. วงเงินในการจัดหา

ใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นเงิน ๑,๑๗๖,๔๒๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการบำรุงรักษา ๑ ปี (๑๒เดือน)